

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/067/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON.HK.9011.112.2020

Czarnków, dn. 31.08. 2020

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Jędrzejewie**, nr sprawozdania z badań : **306, 345/Z/W/20** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach własnej kontroli wewnętrznej, prób wody, pobranej w dniu 04.04.2020 r. i 18.08.2020 r., przez próbobiorców Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w następujących punktach:

306, 345/Z/W/20- Jędrzejewo, stacja uzdatniania wody, woda podawana do sieci

stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na **ponadnormatywną zawartość żelaza, która wyniosła w poszczególnych dniach:**

04.08.2020 r. 795 mg/l,

18.08.2020 r. 365 mg/l

Dopuszczalna zawartość żelaza wynosi 200 mg/l.

Stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, wpływają jednak negatywnie na cechy organoleptyczne (smak, zapach, barwa) i użytkowe wody.

W związku z powyższym konieczna jest kontynuacja prowadzonych działań naprawczych, o których należy powiadomić tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedłożyć sprawozdania z badań potwierdzających ich skuteczność.

Woda warunkowo przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Zał. 306, 345/Z/W/20

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS