

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 67 255 22 40
- PPIS w Czarnkowie 67 255 22 40
- faks 67 255 82 36
- e-mail PPIS w Czarnkowie sekretariat@psse-czarnkow.pl
psse.czarnkow@pis.gov.pl
/psseczarnkow/SkrytkaESP
- ePUAP 67 255 22 40 wew. 19
- sekcja higieny komunalnej monitoring.wody@psse-czarnkow.pl
- e-mail

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
NIP 763 15 40 620
REGON 570293360
www.psse-czarnkow.pl

oryginał/kopia

ON.HK.9020.68.2020

Czarnków, dn. 11.09. 2020

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Jędrzejewie**, nr sprawozdania z badań : **939, 946/Z/W/20** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy zgłoszonych przez laboratorium przekroczeń w powyższych sprawozdaniach z badań przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach planu działania na dany rok, prób wody, pobranych w dniu 08.09.2020 r., w następujących punktach:

939/W/20- sieć Jędrzejewo 40a, szkoła, kotłownia

946/W/20- sieć Jędrzejewo 18/1- zakład fryzjerski

stwierdza, że w jednym z ww. punktów, w szkole w Jędrzejewie, stwierdzono bardzo wysokie przekroczenie dopuszczalnej zawartości żelaza, które wyniosło 4845 µg/l i mętności, która wyniosła 7,1 NTU. W związku z powyższym woda pobrana w szkole w Jędrzejewie nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294).

Dopuszczalna zawartość żelaza wynosi 200 µg/l, zalecana mętność wynosi 1 NTU.

Zawartość żelaza w drugim badanym punkcie, czyli zakładzie fryzjerskim w Jędrzejewie wyniosła 204 µg/l i w nieznacznym tylko stopniu odbiegała od wartości wymaganej. Świadczy to o punktowym zanieczyszczeniu wody i wymaga podjęcia natychmiastowych działań naprawczych w celu zapewnienia dzieciom i personelowi w szkole wody o odpowiedniej jakości.

W związku z powyższym **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny** w Czarnkowie stwierdza **brak przydatności do spożycia przez ludzi wody w szkole w Jędrzejewie.**

Woda nie nadaje się do picia i na cele konsumpcyjne. Może być używana na cele gospodarcze i sanitarne.

Ocena o braku przydatności do spożycia dotyczy wyłącznie wody w szkole w Jędrzejewie 40a. Woda pobrana z sieci w Jędrzejewie 18/1 spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) w zbadanym zakresie fizykochemicznym.

W badanych próbach nie stwierdzono przekroczeń mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków kałowych. Trwają jeszcze badania w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 20 ° C po 72 h.

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie 40a.
3. Gmina Lubasz
4. a/a

AS