

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 67 255 22 40
- PPIS w Czarnkowie 67 255 22 40
- faks 67 255 82 36
- e-mail PPIS w Czarnkowie sekretariat@psse-czarnkow.pl
psse.czarnkow@pis.gov.pl
/psseczarnkow/SkrytkaESP
- ePUAP 67 255 22 40 wew. 19
- sekcja higieny komunalnej 67 255 22 40 wew. 19
- e-mail monitoring.wody@psse-czarnkow.pl

ul. Zamkowa 8
64-700 Czarnków
NIP 763 15 40 620
REGON 570293360
www.psse-czarnkow.pl

oryginał/kopia

ON- HK.9011.168.2020

Czarnków, dn. 23.09. 2020

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z **wodociągu publicznego w Jędrzejewie**, nr sprawozdania z badań : **408,409/Z/W/20** wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Pile,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższego sprawozdania z badań, przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach własnej kontroli wewnętrznej, prób wody, pobranej w dniu 14.09.2020 r., przez próbobiorców Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w następujących punktach:

409/Z/W/20- Jędrzejewo, stacja uzdatniania wody, woda podawana do sieci

408/Z/W/20- sieć Jędrzejewo 40a- kotłownia

stwierdza, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz.2294) ze względu na **ponadnormatywną zawartość żelaza**, która w stacji uzdatniania wody wyniosła 889 µg/l, a w szkole w Jędrzejewie 321µg/l. Dopuszczalna zawartość żelaza wynosi 200 µg/l.

Ponadto w szkole w Jędrzejewie stwierdzono wyższą niż zalecana ogólną liczbę mikroorganizmów w 20 ° C po 72 h, która wyniosła > 300 jtk/1ml. Wartość zalecana dla wody z sieci wynosi 200 jtk/1ml.

Stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, wpływają jednak negatywnie na cechy organoleptyczne (smak, zapach, barwa) i użytkowe wody.

W związku z powyższym konieczna jest podjęcie **zdecydowanych działań naprawczych**, o których należy powiadomić tutejszy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Woda warunkowo przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Zał. 408,409/Z/W/20

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie
- 4.HD i M w miejscu
5. a/a

AS