

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/067/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON-HK.9011.282.2020

Czarnków, dn. 22.12. 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Kruczu**

nr sprawozdań z badań : **1756, 5071/12/20** wykonanych przez, Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, przez pracownika Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., w dniu 04.11.2020 i 14.12.2020 r., w przedszkolu w stacji uzdatniania wody w Kruczu- woda uzdatniona, podawana do sieci,

stwierdza, że w badanym zakresie fizykochemicznym i mikrobiologicznym, woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). **Mętność wody nieznacznie odbiega od wartości zalecanej**, w próbie pobranej 04.12.2020 wyniosła 1,8 NTU a w dniu 14.12.2020 wyniosła 1,1 NTU. Wartość zalecana wynosi 1 NTU. W związku z powyższym wskazane jest przeprowadzenie czynności wyjaśniających przyczynę podwyższonej mętności wody w celu wykluczenia nieprawidłowości w procesie uzdatniania wody, w tym w procesie odżelaziania.

Podwyższona mętność nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów może jednak obniżyć akceptowalność wody do celów konsumpcyjnych.

Woda przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23
2. Gmina Lubasz
3. a/a

AS