

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZARNKOWIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych	/67/ 255-22-40	
- PPIS w Czarnkowie	/67/ 255-27-60	
- fax	/67/ 255 -82-36	ul.Zamkowa 8
- e-mail	psse.czarnkow@pis.gov.pl	64-700 Czarnków
- Sekcja Higieny Komunalnej	/067/ 255-22-40	
- fax Działu/ Oddziału	/67/ 255 -82-36	www.psse-czarnkow.pl
- e-mail Działu/ Oddziału	higiena.komunalna@psse-czarnkow.pl	

oryginał/ kopia

ON-HK.9011.266.2020

Czarnków, dn. 23.12. 2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Dotyczy: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z **wodociągu publicznego w Jędrzejewie**,

nr sprawozdań z badań : **2861/11/20, 204/12, 2283/12/20, 6061/12/20** wykonanych przez, Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o. Śmiłowo ul. Pilska 34, 64-810 Kaczory, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, przez pracownika Laboratorium Usługowo-Badawcze „BIOCHEMIK” Sp. z o.o., w dniu:

06.11.2020 w stacji uzdatniania wody w Jędrzejewie- woda uzdatniona, podawana do sieci,

27.11.2020 w stacji uzdatniania wody w Jędrzejewie- woda uzdatniona, podawana do sieci,

04.12.2020 z hydrantu w Jędrzejewie

14.12.2020 w stacji uzdatniania wody w Jędrzejewie- woda uzdatniona, podawana do sieci,

oraz nr sprawozdania z badań 1294/W/20, przeprowadzonych w ramach planu działania na dany rok organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Pile, pobranych przez pracowników organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w dniu 24.11.20, w zakładzie fryzjerskim w Jędrzejewie 18/1,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie, na podstawie analizy powyższych sprawozdań **stwierdza, że w badanym zakresie fizykochemicznym, w tym pod względem żelaza i mikrobiologicznym, woda spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Przekroczenie dopuszczalnej zawartości żelaza wystąpiło w dniu 24.11.2020 r. w zakładzie fryzjerskim w Jędrzejewie i wyniosło 322 µg/l oraz w dniu 27.11.2020 w stacji uzdatniania wody w Jędrzejewie i wyniosło 228 µg/l. Próby pobrane w grudniu nie wykazały przekroczeń w zakresie zawartości żelaza.

Woda przydatna do spożycia i na cele gospodarcze.

Otrzymują :

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubasz ul. Stajkowska 23

2. Gmina Lubasz

3. a/a

AS