



Tablica TE

OZNACZENIA OPRAW:

- A1 Oprawa świetlnikowa typu CLK 1x36W IP44
- A2 Oprawa świetlnikowa typu LATE 1x36 W IP44
- B1 Oprawa świetlnikowa typu BARI 2x28W IP 44
- B2 Oprawa świetlnikowa typu SOLAR 1x60W IP44
- B3 Oprawa świetlnikowa typu LUNA 1x22W IP55

UWAGI

Instalację oświetlenia wykonac przewodami typu YDY3x2,5mm², YDYp 3,4x1,5mm² ułożonymi w rynku, korytkach kablowych oraz nad stropem podwieszonym z osprzętem p/i nieuszczelnionym.
W pom. łazienek, umywalni oraz nad stropem podwieszonym stosować osprzęt szczelny.
Nad stropem podwieszonym przewody układać w rurkach RL.
Łączniki instalować na wys. 1,4m.

OZNACZENIA:

- łącznik instalacyjny 1-biegunowy p/i IP44 16A/230V
- łącznik instalacyjny 1-biegunowy świetlnikowy p/i IP44 16A/230V
- korytko kablowe K200
- gniazdo wyjściowe , podkrajne
- Numer tablicy/ numer obwodu

PROJEKTOWANIE I WYKONANIE			
adres:	ul. Kościelna, dz. nr 780/26		
miasto:	Lubasz		
ulica:	ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-700 Lubasz		
nr gminny:	E-3		
projektant:	mgr inż. Hanna Kowalewska		
skala:	1:50		
data:	LISTOPAD 2008		