Kopia mapy zasadniczej



Szkic orientacyjny w skali 1:25 000

skala 1 : 500

sekcje : 412 . 212 . 091 . 2
412 . 212 . 091 . 4
412 . 212 . 062 . 3

Woj. Wielkopolskie
Gmina : **Lubasz**
Wieś : **Lubasz**

Stan na dzień 11 – 07 - 2008

Nr Dz. 1159 / 2008
Nr Kerg 406 – 103 / 2008

Wykonał :

Firma Handlowo – Usługowa „MARKO"
Marek Horoszkiewicz
Geodeta uprawniony 17508
Ul : Myśliwska 2 tel. 256-59-57
64 – 700 Czarnków kom.0608-114-808

Kierownik roboty
geodeta uprawniony 18950
Tomasz Jaske

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Czarnkowie
Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie
niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia,
o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
– Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240,
poz. 2027 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)
Czarnków, dnia 17 LIP. 2008
(data i czytelny podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Czarnkowie
W obszarze oznaczonym linią ..... potwierdzono
w terenie aktualność treści mapy zasadniczej, dokument
powyższe skopiowano z mapy przyjęto do zasobu
w dniu 17 LIP. 2008 i zidentyfikowano pod nr 1159/08
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia
na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji
powykonawczej przez uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych.
Czarnków, dnia 17 LIP. 2008
(data i czytelny podpis, stanowisko służbowe osoby upoważnionej)

z up. STAROSTY
inż. Marian Dziurla
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

z up. STAROSTY
inż. Marian Dziurla
Kierownik Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

YAKY 4x50 mm² zasilanie, l=35 m

Złącze kablowe ZKP

YAKY 4x35 mm² zasilanie, l=105 m

YAKY 4x16 mm² obw. oświetleniowy nr II

YAKY 4x16 mm² obw. oświetleniowy nr I

+0,00=87,0m n.p.m.

OZNACZENIA

– słup oświetleniowy stalowy , ocynkowany o wysokości 9 m z fundamentem i tabliczką bezpiecznikową dla każdej oprawy , przystosowany do montażu odpowiedniej głowicy – ELMONTER/ SENTINEL
oprawa rtwtalohalogenkowa typu RDS 147 1/250 AS produkcji SENTINEL o mocy 250 W montowana po 3 szt na głowicy SENTINEL
Projektowane kable energetyczne oświetleniowe typu YAKY 4x16mm + FeZn 20x4
– oznaczenie numeru obwodu i lampy zasilanych z rozdzielnicy RO

UWAGI:

Kable układać na głębokości :
– 0,7 kable niskiego napięcia
– 0,5 kable niskiego napięcia oświetlenia terenu
W miejscach o dużym zagęszczeniu urządzeń podziemnych wykonać ręcznie
Skrzyżowania i zbliżenia do urządzeń podziemnych wykonać zgodnie z normą PN–76/E–05125
Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać w osłonach otaczających– rury dzielone typu AROT A 110 PS o długości 1,5 m
Szczegółowy przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego ustalić na podstawie próbnych wykopów

ARGUM
ul. Floriańska 90–Tłoczyny
68-081 PRZEMĘTROUTO ul. Graniczna 10
tel. 061/ 814 28 43; fax 061/ 816 15 60

obiekt: ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH „ORLIK 2012" I MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH „ORLIK 2012"
adres: 64–700 Lubasz ul. Kościelna, dz. 780/26
Gmina Całiszewo ul. Sobieskiego Chrobrego 37, 64-780 Lubasz

branża: ELEKTR.	temat rys.: Linia kablowa niskiego napięcia Oświetlenie terenu
nr rysunku: E-2	projektant: mgr inż Hanna Kowalewska upr 302/84/Pw. podpis
skala: 1:500	podpis
data: LISTOPAD 2008	sprawdził: podpis