


Spadek napięcia dla najdłuższego obwodu
zasilanego z rozdzielniczy TE (obw. nr II)

$\sum U_{\%} = 0,8\%$

		BIURO PROJEKTOWU ARCHITECTONICZNYCH I BUDOWNICTWA	
62-081 PRĄCZMIECHOWO ul. Graniczna 10 tel. 061 / 814 28 43; fax 061 / 816 15 60			
obiekt:	ZESPÓŁ BOKS SPORTOWYCH, POLSKA 2012 I MODULOWEGO SYSTEMOWEGO ZAPLECZA BOKS SPORTOWYCH POLSKA 2012		
adres:	64-700 Lubasz ul. Kościelna, dz. 780/26 Urząd Gminy w Lubasz, ul. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz		
branża:	ELEKTRYCZNA	temat rys.	Schemat jednokreskowy zasilania oświetlenia terenu.
nr rysunku:	E-4	projektant:	mgr inż Hanna Kowalewska upr 30284/Pw
skala:	—	podpis:	podpis
data:	LISTOPAD 2008	sprawił:	podpis