

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ W24 -W24

skala 1 : 100/500

1. Rurociąg tłoczny wykonać z rur HDPE100 PN10 SDR17- dla wykopu otwartego.
   Rurociąg tłoczny wykonać z rur HDPE100 PN10 SDR11- dla przewiertu sterowanego
2. W wykopach otwartych rurociągi w wykopach układać w gruntach spoistych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.W gruntach niespoistych suchych rury mogą być posadowione bezpośrednio w gruncie rodzimym.
3. Wykopy wykonywane o ścianach pionowych należy zabezpieczyć.
4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia :
   - w pasie drogowym - zgodnie z PN-S-02205:1998,
   - poza pasem drogowym - 0,97.
   Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia obsypki i zasypki - 0,95.
5. W celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań należy wykonać przekopy próbne.

Inwestor:	Gmina Lubasz ul. B. Chrobrego 47 64-720 Lubasz				
Przedsięwzięcie:	PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W REJONIE UL. SZAMOTULSKIEJ I B. CHROBREGO W LUBASZU				
Nazwa tysunku:	PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ				
Autorzy	Nazwisko	W uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	Ewelina Łuczk	-		1:500	32
Opracowujący:	mgr inż. Krystian Kościelnik	-			
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/08			
Sprawdzający:	mgr inż. Grażyna Nowicka	713180/POOS/2001			

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118