Rozdzielnica “RG”

Rozdzielnica **RW-3-P + RP-60**

Producent firma KUBIAK U_{ni} 500V ; I_{nc} 63A ; IP 30

SKALA 1 : 10





EN ENERGOLINIA® W POZNANIU

EL projekt ® - POZNAŃ

PRZYKŁADY ZAWIESZENIA PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO NA ŚCIANIE BUDYNKU – ZNP-1

Lnn-pi | 47

ZNP – 1a



ZNP – 1b



ZNP – 1c



ZNP – 1d



Położenie haka w zależności od kąta podejścia przyłączem do ściany budynku



Zastosowanie: ZNP-1a - w murach miękkich oraz belkach drewnianych
ZNP-1b,-1c - w murach twardych np. z betonu B ≥ 20
ZNP-1d - w murach miękkich w otworze wykuwanym o przekroju 100 × 100 mm

Napowietrzne złącze pomiarowe

ENTECH **ZNP 10r/1**

SKALA 1 : 10





OPCJA „A” - naścienna

1. Przestrzeń montażowa
4. Drzwiczki
5. Zamek HS - baskwilowy
8. Osłona przystosowana do plombowania

Projektowane złącze pomiarowe zewnętrzne

ZNP 10r/1 (jako opcja) /według rysunku E 05/



Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć zasilająca nn : układ sieci TN-S

Samoczynne Wyłączenie Zasilania

Instalacja Odbiorcza : układ sieci TN-C

PN-IEC-60364

Przystosować do plombowania *

PRZYŁĄCZE NAPOWIETRZNE IZOLOWANE

AsXSn 4x25 mm² 1,0 kV

Przyłącze 4xAl 25 mm² zdemontować .

Jednostka projektowa	budconsult DORADZTWO BUDOWLANE mgr Błażej Mróz 64-720 LUBASZ, ul. Chrobrego 29 tel. (+48) 664 510 466
Nazwa obiektu budowlanego	ROZBUDOWA Z ADAPTACJĄ PODDASZA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Inwestor	Adres inwestycji
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBASZU ul. SZKOLNA 6 , 64-720 LUBASZ	LUBASZ , ul. PODGÓRNA 7 dz. nr 649
Projektował: MARIUSZ STRAŻNIKIEWICZ Upr. Bud. GP-7342/1843/94 Zachodniopomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa **ZAP/IE/1346/01** / 01.01.2015 - 31.12.2015 /	
Tytuł rysunku	INSTALACJA ELEKTRYCZNA - PRZYKŁAD ZAMOCOWANIA PRZYŁĄCZA IZOLOWANEGO NA BUDYNKU ORAZ WIDOK WYMIAROWY ZŁĄCZA POMIAROWEGO ZNP-10r/1 ORAZ ROZDZIELNICY „RG”

Indeks rysunku	Data rysunku	Branża opracowania	Skala rysunku
E - 06	15.09.2015	ELEKTRYCZNA	1 : 10