

Data

2017-01-24

Wasza data

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi gminnej Antoniewo – Krucz”

1. Prosimy o uzupełnienie punktu 2.3.2 SST 04.04.02. o wymagania dla mieszanki przeznaczonej do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej. Zgodnie z punktem 1.3 SST 04.04.02 i częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej warstwa z kruszywa pełni funkcję podbudowy pomocniczej.
2. Prosimy o zamieszczenie w treści SST 04.04.02 tabeli z wymaganiami dla mieszanki kruszywowej, zgodnej z normą PN-S-06102(punkt 2.3, tablica 1). Norma PN-S-06102 została przywołana w punktach 1.3 oraz 10.1.16 SST 04.04.02.