



| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|----------------------|--|----------|--|----------|--|-----------|--|
| RZĘDNA TERENU | | 74,70 | | 74,70 | | 74,70 | | 74,70 | |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | | 73,61 | | 73,61 | | 73,61 | | 73,61 | |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m] | 1,09 | 1,09 | | 1,09 | | 1,09 | | 1,09 | |
| SPADEK/ODLEGŁOŚCI | | L=3,41 m | | L=6,95 m | | L=3,91 m | | L=14,80 m | |
| MATERIAŁ, ŚREDNICA [mm] | | Dy=90mm, PE100 SDR17 | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI NARASTAJĄCE [m] | 0,00 | 3,41 | | 7,49 | | 10,36 | | 14,27 | |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | | | | | | | | | |



| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|--------|------------------|--|
|  <i>Inteligentna i nowoczesna</i> | | | | Nazwa inwestora | Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 73, 64-720 Lubasz |
| Nazwa inwestycji Budowa oczyszczalni ścieków w Stępkowie na odc. nr 168/6, gmin. Lubasz | | | | Nazwa inwestycji | Budowa oczyszczalni ścieków w Stępkowie na odc. nr 168/6, gmin. Lubasz |
| Tytuł rysunku Rundacja ścieków po oczyszczeniu mechanicznym. ODO1 - ODO5. | | | | Tytuł rysunku | Rundacja ścieków po oczyszczeniu mechanicznym. ODO1 - ODO5. |
| Strona | TECHNOLOGIA | Etap projektu | Stacja | Arkusz/czytny | |
| | | PW | 1:100 | 1/1 | |
| Projektant | mgr inż. Aleksandra Ziolkowska | Uwaga | | Prośba | |
| | | KUP1052/PWOS08 | | 03.09.2016 | |
| Sprawdził | mgr inż. Dominik Ziolkowski | Uwaga | | Prośba | |
| | | KUP10065/PWOS08 | | 03.09.2016 | |
| Opracował | mgr inż. Paulina Bielecka | Data podpisu | | Prośba | |
| | | 03.09.2016 | | 03.09.2016 | |