

RZĘDNA TERENU	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,70	74,80	75,00	75,23				
RZĘDNA DNA KANAŁU	73,28	73,27	73,24	73,21	73,18	73,14	73,04	72,98	72,85				
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU [m]	1,42	1,43	1,46	1,49	1,52	1,56	1,76	2,02	2,38				
SPADEK/ODLEGŁOŚCI		i =6,4‰ L=1,50 m	L=4,90 m i =6,4‰	L=4,96 m i =6,4‰	L=4,92 m i =6,4‰	L=4,90 m i =6,4‰	L=15,95 m i =6,4‰	L=13,31 m i =6,4‰	L=16,41 m i =6,4‰				
MATERIAŁ, ŚREDNICA [mm]	Dy=160mm, PVC-U SN8 SDR41												
ODLEGŁOŚCI NARASTAJĄCE [m]	0,00	1,50	6,40	11,36	16,28	21,18	23,76	37,13	50,44	66,85			
RODZAJ NAWIERZCHNI													

90°

ekowater
Instytut Wody i Technologii

Nazwa inwestora: Gmina Lubasz, ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz

Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w Stz na dz. nr 168 /6, grn. Lubasz

Tytuł rysunku: PW/B rurociągu kanalizacji własnej oczyszczalni ścieków STNL

Branża	Etap opracowania	Skala	Arkusz/Ilość ark.	Nr rysun.
TECHNOLOGIA	PW	1:100	1 / 1	

Projektował: mgr inż. Aleksandra Żołtowska	Nr projektowy: KUP/0152/PWOS/G8	Data projektu: 05.09.2016	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Dominik Żołtowski	Nr ewidencyjny: KUP/0065/PWOS/G8	Data projektu: 05.09.2016	Podpis:
Opracował: mgr inż. Paulina Bilecka		Data projektu: 05.09.2016	Podpis: