



Wymagane parametry konstrukcyjne i technologiczne urządzenia:
- średnica wewnętrzna zbiornika: 2000 mm
- grubość ściany zbiornika:150 mm
- przepustowość nominalna: 1 5 dm³/s
- przepływ przez pakiety lamelowe: 150 dm³/s
- pojemność części osadowej: 1 520 dm³
- średnica rur wlot / wylot: 400 mm

Szczegółowe parametry w opisie technicznym projektu budowlanego.

Urządzenie posadowić na płycie z betonu C12/15 o grubości 30 cm i średnicy 2800mm

Odwodnienie wykopu wyłączyć po całkowitym zakończeniu prac montażowych i zasypaniu zbiornika wraz z równoczesnym zagęszczniem zasypki.

"APIS" AUTORSKA PRACOWNIA INŻYNIERII SANITARNEJ
64-920 PIŁA, ul. Kondratowicza 6; tel (67)212-00-88, fax (67)353-30-54, e-mail: apis@apis.pila.pl

Zamawiający:	Gmina Lubasz ul. B. Chrobrego 37, 64-720 Lubasz		
Inwestycja:	Budowa separatorów wraz z odwodnieniem placów i parkingów - ulica Stajkowska w Lubaszu		
Branża: Sanitarna		Stadium: Projekt budowlany	
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Numer i zakres uprawnień budowlanych	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0143/POOS/12	
Sprawdziła:	mgr inż. Helena Rodziewicz	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0114/POOS/06	
Treść rysunku: Schemat wysokosprawnego separatora lamelowego z osadnikiem		Skala 1:25 Nr rys. 03	Data sierpień 2017 Rev: A