



PRZEWOŹNY AGREGAT
PRĄDOWÓRCZY

LEGENDA:

[RA-Wxx] - oznaczenie kabla

Uwagi
Instalacje układać w kanałach i korytach
kablowych PCV

Wykaz kabli i przewodów

[RG-W04] -YDYzo 5x2,5
[RG-W05] -YDYzo 3x2,5

- ☒ - oprawa ośw. ewakuacyjnego
- ⏏ - gniazdo 230V/16A
- ⏏ - gniazdo 400V/16A
- ⏏ - wyłącznik jednobiegunowy
- ⏏ - wyłącznik dwubiegunowy

- oprawa oświetleniowa
TCW 2x36
- oprawa oświetleniowa
TCW 2x36 z modulem
ewakuacyjnym

Ul. Powstańców Wielkopolskich 24 62-300 Września tel. 691 683 350, 691 737 853 biuro@nentech.pl		<div>NENTECH S.C.</div>	
Opracował	inż. Maciej Tłoczek		podpis
Projektant	Zbigniew Jaworski	nr upr. 475/88/90PW w spec. instal. elektr.	podpis
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszu		skala
Tytuł rysunku	Instalacje gniazd wtykowych		data
Investor	Gmina Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz		rys. nr
			E.01