



PRZEWOŹNY AGREGAT  
PRĄDOTWÓRCZY

LEGENDA:

- [RA] - rozdzielnica modułowa 3x12 IP40  
[RA-Wxx] - oznaczenie kabla

Uwagi  
Instalacje układać w kanałach i korytach  
kablowych PCV

Wykaz kabli i przewodów

- [RG-W01] -YDYzo 3x1,5  
[RG-W02] -YDYzo 3x1,5  
[RG-W03] -YDYzo 3x1,5  
☒ - oprawa ośw. ewakuacyjnego  
⚡ - gniazdo 230V/16A  
⚡ - gniazdo 400V/16A  
⚡ - wyłącznik jednobiegunowy  
⚡ - wyłącznik dwubiegunowy

- ☒ - oprawa oświetleniowa  
TCW 2x36  
☒ - oprawa oświetleniowa  
TCW 2x36 z modulem  
ewakuacyjnym  
☒ - oprawa oświetleniowa  
LED 20W z czujnikiem  
ruchu IP54 2000 lm

Ul. Powstańców Wielkopolskich 24 62-300 Września tel. 691 683 350, 691 737 853 biuro@nentech.pl		<b>NENTECH</b> S.C.	
Opracował	inż. Maciej Tłoczek	nr upr.	podpis
Projektant	Zbigniew Jaworski	475/88/90PW w spec. instal. elektr.	skala
Objekt	Stacja Uzdatniania Wody w Lubasz		-
Tytuł rysunku	Instalacje oświetlenia elektrycznego		data
Investor	Gmina Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz		rys. nr
		E.02	