


<b>RG-W06</b> -OLFLEX CLASSIC 110 Black 4G35	<b>RG-W11</b> -YKY 5x10 mm2
<b>RG-W07</b> -OLFLEX CLASSIC 110 Black 4G2,5	<b>RG-W12</b> - OLFLEX CLASSIC 110 3G1,5
<b>RG-W08</b> - YKY 4x95 mm2	<b>RG-W13</b> -OLFLEX CLASSIC 110 Black 4G16
<b>RG-W09</b> -OLFLEX CLASSIC 110 BlackCY 7G1,5	<b>RG-W14</b> -OLFLEX CLASSIC 110 BlackCY 4G0,75
<b>RG-W10</b> -OLFLEX CLASSIC 110 Black 4G10	<b>RG-W15</b> -OLFLEX CLASSIC 110 Black 14G1
	<b>RG-W16</b> -OLFLEX CLASSIC 110 Black 4G25

Ul. Powstańców Wielkopolskich 24 62-300 Września tel. 691 683 350, 691 737 853 biuro@nentech.pl			
Opracował	inż. Maciej Tloczek	podpis	
Projektant	Zbigniew Jaworski	nr upr. 475/88/90PW w spec. instal. elektr.	podpis
Obiekt	Stacja Uzdatniania Wody w Lubaszu		skala -
Tytuł rysunku	Schemat podłączenia z odbiorami		data 06.2016
Inwestor	Gmina Lubasz, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz		rys. nr E.03